

Servisný list - profylaktická prehliadka klimatizačného zariadenia a kontroly úniku chladiva podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhlášky 314/2009 Z.z.
Príloha k servisnej zmluve xxx-2011
Interný diel
TOSHIBA Leading Innovation >>>

Kontrolovaná časť zariadenia	prevedené	poznámka
vizuálna kontrola zariadenia - upevnenie krytov, skrutky		
stav izolácie Cu potrubia		
kontrola upevnenia senzorov		
kontrola stavu ventilátora - ložiská, válec		
kontrola a čistenie tepelného výmenníka		
kontrola s čistenie vzduchových filtrov		
kontrola a prepláchnutie kondenznej vane		
kontrola funkcie čerpadla kondenzátu		
kontrola a meranie tesnosti v systéme v miestach spojov		meranie
kontrola stôp oleja na spojoch a v zariadení		
stav elektrických pripojení , kontrola kontaktov		
meranie napätia na svorkách		V
teplota vzduchu - vstup / výstup		C
kontrola funkcií ovládania - zobrazovanie displeja		
zobrazovanie displeja		
abnormálny hluk na zariadení - vybrácie		

Externý diel - single

TOSHIBA Leading Innovation >>>

Kontrolovaná časť zariadenia	prevedené	poznámka
vizuálna kontrola zariadenia - upevnenie krytov, skrutky		
stav izolácie Cu potrubia		
kontrola upevnenia senzorov		
kontrola stavu ventilátora		
kontrola stavu ložisiek ventilátora a lopatiek		
kontrola a čistenie tepelného výmenníka		
kontrola stôp oleja na spojoch a v zariadení		
kontrola funkcie 4 cestného ventilu (tepelné čerpadlo)		
kontrola a meranie tesnosti v systéme v miestach spojov		meranie
stav elektrických pripojení , kontrola kontaktov		
meranie napätia na prívodných svorkách		V
prevádzkový prúd kompresora		A
odpor vinutí kompresora voči zemi		Mohm
príkon kompresora		W
sťažnosti - pozorovania prevádzkovateľa		



Certifikovaná firma Imrich Mattoš - IMTEC Kadnárova 19, 831 52 Bratislava	Kontrola úniku chladiva podľa nariadenia (ES) č. 842/2006 a zákona č. 286/2009 Z.z. a vyhl. 314/2009 Z.z.
3(6) – <30 kg raz za rok*	30 – <300 kg raz za 6 mesiacov*
Dátum vykonania kontroly	Dátum budúcej kontroly
Osoba s osvedčením Imrich Mattoš Telefón +421 905 616 753 E-Mail mattoš@imtec.sk Číslo osvedčenia osoby a IČO firmy 1395 34465324	


Štítok chladiva

 zariadenie obsahuje sklenkové plyny kontrolované podľa Kjótskeho protokolu
R-410A (HFC)


Náplň podľa štítku z výroby	0	kg
Dodatočné naplnenie na mieste inštalácie	0	kg
Spolu:	0	kg

Doplnenie chladiva pri úniku	0	kg
Zistená príčina úniku chladiva - metóda		
Spôsob odstránenia netesnosti v systéme		

Číslo osvedčenia osoby a IČO firmy:	2557	34465324
Osoba s ovedčením:	Imrich Mattoš	

Dátum následnej kontroly zariadenia :	27.10.2011
---------------------------------------	------------